

# SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU SALDUS KOMUNĀLSERVISS

## Iepirkuma

„ Trīs kanalizācijas sūkņu stacijas aprīkojuma piegāde un darbu pabeigšana Saldū”

(Identifikācijas nr.SKS2/2012/KF)

IEPIRKUMU KOMISIJAS SANĀKSMES

PROTOKOLS

Saldū, Dzirnavu ielā 31

2012.gada 13.jūlijā

Projekts: “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū”  
Nr.3DP/5.1.1.0/08IPIA/VIDM/035

**Sanāksmes sākums: plkst.10:00**

### **Sanāksmē piedalās:**

SIA „ Saldus komunālserviss” iepirkumu komisija:

**Jānis Blūms** – komisijas priekšsēdētājs

**Guntis Spuris**- komisijas loceklis

**Linda Vite** – komisijas loceklis

Sanāksmi protokolē- Lāsma Jākobsone, iepirkumu komisijas sekretāre

### **Sanāksmes darba kārtība:**

Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto piegādātāju neskaidriem jautājumiem .

### **Sanāksmes norises gaita:**

Iepirkumu komisijas locekļi sapulcējas SIA „ Saldus komunālserviss” zālē Dzirnavu ielā 31, Saldū, Saldus novadā un tiek uzsākta iepirkumu komisijas sanāksme.

Komisijas priekšsēdētājs Jānis Blūms informē iepirkuma komisijas locekļus, ka ieinteresēto piegādātāju sanāksmē 2012.gada 12.jūlijā tika uzdoti jautājumi, uz kuriem tika apsolīts atbildes sagatavot un nosūtīt vēlāk. Iepirkumu komisijas locekļi iepazīstas ar precizējamiem jautājumiem un sniedz uz tiem sekojošas atbildes:

1. **(3) Ir prasības piegādāt ķēdes noteiktus metrus un vinču ar trosi, šeit parādās pretruna. Vajadzētu būt vai vienam vai otram variantam?**

Atbilde: Jāpiegādā gan ķēdes, gan vinča ar trosi, kur pievienots speciāls satvērējs ķēdei kā arī trijkājis.

2. **(5) Vai ir nepieciešams speciāls aprīkojums sūkņa izcelšanai, sūkņa ķēdes satvērējs?**

Atbilde: Jā, ir vajadzīgs speciālais ķēdes satvērējs, kurš stiprināms pie vinčas troses.

3. **(6) Ir prasīta sūkņu un smalcinātāju dokumentācija. Varbūt var precizēt vēlamās dokumentācijas apjomu?**

Atbilde: Jāpiegādā sūkņu (Flygt) un smalcinātāju (Mono) un to aprīkojuma atbilstības deklarācijas un lietotāja instrukcijas.

**4. (8) Vai apjomos jāparedz par ģenerators pieslēgumu? Vajadzētu norādīt, kādas markas ģenerators pieslēgums jāparedz?**

Atbilde: Pasūtītājs pats nodrošina ģenerators pieslēgumu.

**5. (11) Vai vadības blokos ir apsildes elementi?**

Atbilde: Visos vadības blokos ir jāuzstāda apsildes elementi.

**Komisija nolemj:** izsūtīt iepirkumu sanāksmes protokolu ieinteresētajiem piegādātājiem. Ņemot vērā, ka atbildes uz visiem jautājumiem ir sagatavotas komisija nolemj sanākumi slēgt. Sanāksme slēgta: plkst.12:00

- Piezīme: iekavās norādītie cipari apzīmē jautājuma numerāciju ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokolā 12.07.2012.

**Lūdzu apstipriniet šī dokumenta "Iepirkumu sanāksmes protokola no 13.07.2012." saņemšanu, parakstot to un nosūtot kopiju pa faksu 63825383**

Paraksts	
Saņēmēja vārds, uzvārds	
Ieinteresētā piegādātāja nosaukums	
Datums	

Ar cieņu,  
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  
29551442



J. Blūms