

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

Iepirkuma "Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārtā" (id.nr.02/2014/KF2)

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Saldū, Dzirnau ielā 31

2014.gada 23.jūlijā

Projekts" Saldus ūdenssaimniecības attīstība II kārtā"
Projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/003

Sanāksmes sākums: plkst.10:00

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmē piedalās ar SIA „Saldus komunālserviss” rīkojumu Nr.19, kas izdots 2014.gada 1.jūlijā nozīmētā iepirkumu komisija:

Jānis **Blūms** – SIA „Saldus komunālserviss” ražošanas direktors, iepirkumu komisijas loceklis;

Guntis **Spuris**- SIA „Saldus komunālserviss” ūdens un atkritumsaimniecības speciālists, iepirkumu komisijas loceklis.

Linda **Vīte** – SIA „Saldus komunālserviss” grāmatvede-iepirkumu komisijas locekle.

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji:

Arnis Upmanis - SIA" KULK" IK nozares vadītājs;

Gatis Vanags – SIA „Energovots” valdes loceklis

Sanāksmi protokolē- Linda Vīte, iepirkumu komisijas sekretāre

Sanāksmes darba kārtība:

Atbilžu sniegšana uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem iepirkumam "Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārtā" .

Sanāksmes norises gaita:

Iepirkumu komisijas locekļi un ieinteresētie piegādātāji sapulcējas SIA „Saldus komunālserviss” zālē Dzirnau ielā 31, Saldū, Saldus novadā un tiek uzsākta ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

Komisijas loceklis Jānis Blūms iepazīstina ieinteresētos piegādātājus ar iepirkumu komisiju, kā arī informē par veicamajiem būvdarbiem, norādot, ka būs realizējamas atsevišķas

apakškārtas no tehniskā projekta. Tiks izbūvēts 2 398 m ūdensvada, 2 854 m kanalizācijas vada, tai skaitā spiedvads Ziemeļu un Slimnīcas ielās un kanalizācijas sūkņu stacija Ziemeļu ielā. J.Blūms norādīja, ka kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei Ziemeļu ielā Pretendentam savās izmaksās jāiekļau arī elektropieslēguma izmaksas.

J.Blūms vērsa Pretendentu uzmanību uz būvniecības sarežģītību, jo vairākas ielas (Atzaru, Ziemeļu, Slimnīcas) ir šauras ar lielu cauruļu ieguldes dziļumu, kā arī šajās ielās ir gaisvadu līniju balsti, kuri būvniecības laikā būs jāstiprina. Atzara iela ir strupceļu iela, kurā darbadienas beigās būvbedre jāaizber, lai nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu savos īpašumos, kā arī, lai īpašumiem varētu piekļūt apkalpojošie transportlīdzekļi. Ziemeļu, Putnu un Slimnīcas ielās vietām ir augsts gruntsūdens līmenis.

Jeinteresētie piegādātāji uzdod jautājumus un iepirkumu komisija sniedz uz tiem atbildes:

1.Ar kādu spiedienu tiks pārbaudīts izbūvētais ūdensvads?

Atbilde: Hidrauliskā pārbaude būs jāveic ar 8 bāru spiedienu.

2.Kādām jābūt aku vāku augstuma atzīmēm grantētājās ielās?

Atbilde: Grantētājās ielās aku vāki jāizbūvē 10 cm zem grants seguma, izņemot hidrantu aku vākus, kuriem jābūt ielas līmenī.

3.Vai pilsētas teritorijā ir paredzētas vietas atbērtņēm?

Atbilde: Atbilstoši nolikumam atbērtne ir jāizvēlas Pretendentam. Par iespējamām atbērtņu vietām var jautāt Saldus novada pašvaldības izpilddirektoram vai izpilddirektora vietniekam.

4.Vai grunts jāmaina visā tranšējā?

Atbilde: Grunts maiņa jāparedz atbilstoši šī iepirkuma nolikumā dotajiem darbu apjomiem.

5.Kādas prasības ir ielas seguma atjaunošanai?

Atbilde: ielas segums jāatjauno atbilstoši šī iepirkuma nolikuma prasībām.

Ņemot vērā, ka no ieinteresētajiem piegādātājiem jautājumu vairāk nav, tiek nolemts sanāksmi slēgt un apsekot objektus.

Sanāksme slēgta: plkst.10;30.

Objektu apsekošana beidzās : plkst. 11;30.

 J.Blūms

 G.Spuris

 L.Vite