

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.DC-2024-P-11174.01



### Pasūtītājs/maksātājs:

Saldus komunālserviss SIA, reģistrācijas Nr.: 48503000219, adrese: Dzirnau iela 31, Saldus, Saldus novads, LV-3301, e-pasts: saldus.komunalserviss@saldusks.lv;1959peteris@gmail.com, tālrunis: 63807108

### Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63807216, e-pasts: saldus@bior.lv, 23.02.2024 plkst. 09:30 (pavadraksta Nr: SL-2024-P-11174)

### Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

### Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

#### P-11174/1 - PARAugA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

#### Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens sterilā maisīnā un PET pudelē  
Apjoms: 1 x 0,5; 1 x 1,50 l; Temperatūra piegādes brīdī: +4,1°C;

#### Parauga īpašnieks:

Saldus komunālserviss SIA (48503000219)

Papildinformācija: Paraugs ņemts pēc ūdens krāna dezinfekcijas un ūdens notecināšanas. Parauga temp. ņemsanas laikā + 9,6 grādi C.

#### Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Daina Grundmane tālrunis: 63807216; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste;  
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 19458:2021; Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu Nr. SL\_2020\_01 no 24.01.2020., pēcklienta sastādīta plāna, LVS ISO 5667-5:2007., monitoring 2024.  
Parauga ņemšanas vieta: PII "Zīlīte" 1. stāva ēdamzālē no krāna ar aukstā ūdens padevi, Rīgas iela 17, Saldus, Saldus novads  
Parauga ņemšanas datums, laiks: 23.02.2024 09:15

Testēšana uzsākta:23.02.2024.Testēšana pabeigta:26.02.2024.

| Rādītājs  | Metode                    | Rezultāts   |
|---|---------------------------|---|
| <b>Koliformu un Escherichia coli skaits</b><br>- <i>Escherichia coli</i> skaits               | LVS EN ISO 9308-1+A1:2021 | < 1 KVV/100 ml ( rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100 ml)<br>(Norma: 0 KVV/100 ml)  |
| - <i>Koliformu skaits</i>   |                           | < 1 KVV/100 ml ( rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100 ml)<br>(Norma: 0 KVV/100 ml)  |
| <b>Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM)</b><br>- <i>Kopējais mikroorganismu skaits 22°C</i> | LVS EN ISO 6222:1999      | <1 KVV/1ml  |
| <b>Zarnu enterokoku skaits</b>  | LVS EN ISO 7899-2:2006    | < 1 KVV/100 ml ( rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100 ml).<br>(Norma: 0 KVV/100 ml) |

Testēšana uzsākta:26.02.2024.Testēšana pabeigta:28.02.2024.

| Rādītājs              | Metode                  | Rezultāts   |
|-----------------------|-------------------------|---|
| <b>Alumīnijs (Al)</b> | LVS EN ISO 17294-2:2023 | <20 µg/L  |
| <b>Duļķainība</b>     | LVS EN ISO 7027-1:2021  | 0,20 ± 0,02 NTU<br>(Norma: Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām) |

|                   |                                |  |
|-------------------|--------------------------------|--|
| Elektrovadītspēja | LVS EN 27888:1993              | 536 ± 4 μS/cm (20°C); termokompensācijas korekcija; mērīts pie 14,4 °C (Norma: 2500 μS/cm (20 °C)) |
| Garša un smarža   | LVS EN 1622:2006, C. daļa*     | nav neraksturīgas smaržas un garšas (Norma: pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām)      |
| Kopējā dzelzs     | LVS EN ISO 17294-2:2023~       | 23,5 ± 2,4 μg/L (Norma: 200 μg/L)  |
| Krāsainība        | LVS EN ISO 7887:2012 C metode~ | < 2 mgPt/L (Norma: pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām)                               |
| pH                | LVS EN ISO 10523:2012          | 7,7 ± 0,1; 14,4 °C (Norma: ≥6,5 un ≤9,5)   |

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 547 (26.09.2023.) "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 28.02.2024

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Kokina (Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.