

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2022-P-358954.01



### Pasūtītājs/maksātājs:

Saldus komunālserviss SIA, reģistrācijas Nr.: 48503000219, adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV-3301, e-pasts: saldus.komunalserviss@saldus.lv;1959peteris@gmail.com, tālrunis: 63825383

### Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63807216, e-pasts: saldus@bior.lv, 22.03.2022 plkst. 08:30 (pavadraksta Nr: SL-2022-P-358954)

### Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

### Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

#### P-358954/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

#### Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens, sterilā maisiņā un polietilēna pudelē  
Apjoms: 1 x 0,5;1x 1,0 l; Temperatūra piegādes brīdī: +4,0°C;

#### Parauga īpašnieks:

Saldus komunālserviss SIA (48503000219)

Papildinformācija: Paraugš ņemts ar ūdens krāna dezinfekciju un ūdens notecināšanu. Parauga temp. ņemšanas laikā + 8,3 grādi C

#### Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Daina Grundmane tālrunis: 63807216; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 19458:2006; Līgums Nr. SL\_2020\_01 no 24.01.2020, pēc klienta sastādīta plāna, monitorings 2010., LVS ISO 5667-5:2007.

Parauga ņemšanas vieta: Pirmā stāva tualetē no izlietnes krāna ar aukstā ūdens padevi, Kalnsētas iela 37, Saldus, Saldus novads ( Katlumāja)

Parauga ņemšanas datums, laiks: 22.03.2022 07:40

Testēšana uzsākta:22.03.2022.Testēšana pabeigta:25.03.2022.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Duļķainība	LVS EN ISO 7027-1:2021	0,33 ± 0,04 NTU
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	533 ± 4 μS/cm(20°C); termokompensācijas korekcija; mērīts pie 22,2 °C
Garša un smarža	LVS EN 1622:2006, C. daļa*	nav neraksturīgas smaržas un garšas
Koliformu un Escherichia coli skaits - Escherichia coli skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
- Koliformu skaits		0 KVV/100ml
Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM) - Kopējais mikroorganismu skaits 22°C	LVS EN ISO 6222:1999	7 KVV/1ml
Kopējā dzelzs	LVS EN ISO 17294-2:2016~	<0,020 mg/L
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode~	2 mgPt/L

pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,8 ± 0,1; 21,9 °C
----	-----------------------	--------------------

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Ilona Klovāne (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 25.03.2022

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Kokina (Ķīmijas laboratorijas Elementānālizē grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.