

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2023-P-27204.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Saldus komunālserviss SIA, reģistrācijas Nr.: 48503000219, adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV-3301, e-pasts: saldus.komunalserviss@saldus.lv;1959peteris@gmail.com, tālrunis: 63825383

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 63807216, e-pasts: saldus@bior.lv, 27.04.2023 plkst. 13:20 (pavadraksta Nr: SL-2023-P-27204)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-27204/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens sterilā maisīnā un PET pudelē
Apjoms: 1 x 0,5; 1x1,5 l; Temperatūra piegādes brīdī: +3,2°C;

Parauga īpašnieks:

Saldus komunālserviss SIA (48503000219)

Papildinformācija: Paraugs ņemts pēc ūdens krāna dezinfekcijas un ūdens notecināšanas. Parauga temp. ņemšanas laikā + 9,0 grādi C

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Daina Grundmane tālrunis: 63807216; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 19458:2021; Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu Nr. SL_2020_01 no 24.01.2020., pēc klienta sastādīta plāna, LVS ISO 5667-5:2007, monitoring 2023.
Parauga ņemšanas vieta: Dzīvojamā mājā Avotu ielā 4-14, virtuvē no krāna ar aukstā ūdens padevi, Kareļi, Zaņas pagasts, Saldus novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 27.04.2023 13:00

Testēšana uzsākta:28.04.2023.Testēšana pabeigta:15.05.2023.

| Rādītājs | Metode | Rezultāts |
|---|--|--|
| Amonija joni | LVS ISO 7150-1:1984 | < 0,050 mg/L (Norma: 0,50 mg/L) |
| Duļķainība | LVS EN ISO 7027-1:2021 | 0,18 ± 0,02 NTU (Norma: 3,0 NTU) |
| Elektrovadītspēja | LVS EN 27888:1993 | 677 ± 5 μS/cm(20°C); termokompensācijas korekcija; mērīts pie 17,3 °C (Norma: 2500 μS/cm (20 °C)) |
| Garša un smarža | LVS EN 1622:2006, C. daļa* | nav neraksturīgas smaržas un garšas (Norma: pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām) |
| Hlorīdi | LVS EN ISO 10304-1:2009 | 4,1 ± 0,5 mg/L (Norma: 250 mg/L) |
| Koliformu un Escherichia coli skaits - Escherichia coli skaits | LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 | 0 KVV/100ml (Norma: 0 KVV/100 ml) |
| - Koliformu skaits | | 0 KVV/100ml (Norma: 0 KVV/100 ml) |
| Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM) - Kopējais mikroorganismu skaits 22°C | LVS EN ISO 6222:1999 | 1,9 x 10 KVV/1ml (Norma: 1000 KVV/1 ml) |
| Kopējā dzelzs | LVS EN ISO 17294-2:2016 [~] | <0,020 mg/L (Norma: 0,2 mg/L) |
| Krāsainība | LVS EN ISO 7887:2012 C metode [~] | 6 mgPt/L (Norma: pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām) |
| Mangāns (Mn) | LVS EN ISO 17294-2:2016 [~] | 0,010 ± 0,001 mg/L (Norma: 0,05 mg/L) |

| | | |
|---------|-------------------------|--|
| pH | LVS EN ISO 10523:2012 | 7,5 ± 0,1; 17,2 °C (Norma: 6,5-9,5) |
| Sulfāti | LVS EN ISO 10304-1:2009 | 1,2 ± 0,2 mg/L (Norma: 250 mg/L) |

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 671 (14.11.2017) „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (1. pielikums)

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Dumpe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 15.05.2023

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Kokina (Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.